



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.017434.11.11

Дата 28. 11. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 19099

16.11.2011

Организация-изготовитель

ООО "ФИРМА БАРД"

Адрес: 105173, г. Москва, пос. Восточный, ул. Западная, д. 13, стр. 3 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "ФИРМА БАРД"

Адрес: 105173, г. Москва, пос. Восточный, ул. Западная, д. 13, стр. 3 (Россия)

Наименование продукции:

Фасады вентилируемые реечные

Произведена в соответствии с:

с ТУ 5262-002-41571832-02 "Фасады вентилируемые реечные"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 5262-002-41571832-02 "Фасады вентилируемые реечные", Регистрационные документы, Доверенность

Характеристик и идентификационный состав продукции

Представляет собой рейки и дополнительные профили из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 17908 01 от 22.11.2011 г.

№023529



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Диоктилфталат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,02
Стирол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,002
Этиленгликоль, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,3
Дибутилфталат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,1
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,01
Запах, баллы	0	не более 2

Область применения:  
для отделки наружных и внутренних поверхностей жилых, административных, промышленных и других, вновь возводимых, реконструируемых зданий и сооружений, в т.ч. детских и лечебно-профилактических

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Соблюдать требования инструкции по установке изделий

Информация, наносимая на этикетку:  
В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Фасады вентилируемые речные**

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач  
(заместитель главного врача)



*[Handwritten signature]*

**МИЗГАЙЛОВ А. В.**  
Иваненко А. В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом  
гигиены труда

*[Handwritten signature]*

**Тычинин М. В.**  
Филиппова С. Д.

Васильева Г. В.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*

