



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствия~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.017433.11.11**

Дата **28. 11. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **19098**

16.11.2011

Организация-изготовитель

ООО "ФИРМА БАРД"

Адрес: 105173, г. Москва, пос. Восточный, ул. Западная, д. 13, стр. 3 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "ФИРМА БАРД"

Адрес: 105173, г. Москва, пос. Восточный, ул. Западная, д. 13, стр. 3 (Россия)

Наименование продукции:

Потолки подвесные реечные

Продукция изготовлена в соответствии с:

с ТУ 5271-001-41571832-99 с изм.1 "Потолки подвесные реечные"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 5271-001-41571832-99 с изм.1 "Потолки подвесные реечные", Регистрационные документы, Доверенность.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Представляет собой рейки и дополнительные профили из алюминиевой ленты с декоративным покрытием

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 17912 01
от 22.11.2011 г.

№ 023528

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Диоктилфталат, мг/м ³	менее 0.001	0,02
Стирол, мг/м ³	менее 0.001	0,002
Этиленгликоль, мг/м ³	менее 0.001	0,3
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0.001	0,1
Формальдегид, мг/м ³	менее 0.001	0,01
Запах, баллы	0	не более 2

Область применения:

для установки во внутренних помещениях жилых, административных, производственных и других зданий и сооружений, в т.ч. детских и лечебно-профилактических. Допускается использование в помещениях с повышенной влажностью воздуха, а также для оформления внешних поверхностей зданий и сооружений не подверженных прямому воздействию влаги и солнечной радиации

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Соблюдать требования инструкции по установке изделий

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Потолки подвесные реечные**

соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~визуальной проверки~~ **визуальной проверки** ~~различия~~ **различия** продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



[Handwritten signature in blue ink]

ИВАНЕЦКО А. В.

Ф.И.О.

Заведующий отделом
гигиены труда

[Handwritten signature in blue ink]

Тычинин М.В.
Долгополова С.Д.



Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.